



Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano
IRCA mensual
Red de Distribución

Documento Controlado

Código: GD-R-032

Versión: 02

Fecha de Emisión: 15-09-01

Página: 1/2

Proceso:	GESTION DITRIBUCION		Fecha				
			AA	MM	DD		
			2018	4	30		
Día	Red de Distribución						No. Muestras Bacteriológicas analizadas
	Rangos según Resolución 2115 de 2007						
	Coliformes Totales UFC/100 cm ³		E. COLI Coliformes Fecal 0 U.F.C/100 mL		Mesófilos Max. 100 U.F.C/100 mL		
	Grupo Coliformes Total U.F.C/100 mL		E. COLI Coliformes Fecal U.F.C/100 mL		Mesófilos U.F.C/100 mL		
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	
1	0	0	0	0	2	50	5
2	0	0	0	0	1	97	5
3	0	0	0	0	1	2	5
4	0	0	0	0	0	16	5
5	0	0	0	0	1	28	5
6	0	0	0	0	1	30	5
7	0	0	0	0	0	30	5
8	0	0	0	0	1	8	5
9	0	0	0	0	0	2	5
10	0	0	0	0	1	16	6
11	0	0	0	0	0	9	5
12	0	0	0	0	0	5	5
13	0	0	0	0	0	4	5
14	0	0	0	0	0	35	5
15	0	0	0	0	0	204	5
16	0	0	0	0	4	24	5
17	0	0	0	0	1	10	5
18	0	0	0	0	0	17	5
19	0	0	0	0	0	2	5
20	0	0	0	0	0	14	5
21	0	0	0	0	2	40	5
22	0	0	0	0	0	8	5
23	0	0	0	0	2	8	5
24	0	0	0	0	1	9	5
25	0	0	0	0	0	18	5
26	0	0	0	0	0	38	5
27	0	0	0	0	0	4	5
28	0	0	0	0	0	14	5
29	0	0	0	0	0	20	5
30	0	0	0	0	0	0	5
TOTAL							151

Observaciones: Se promedian 5 muestras tomadas por día, el día Cumpliendo así con lo establecido en la Resolución 2115 de 2007

			(%) Valor del IRCA	1,96
Firma				
Nombre	Aura Yolima Montero Tobon	Luz Elena Patiño Alzate	Luis Ancizar Arango Vallejo	
Cargo	Profesional Universitario II	Gestor Distribución de Agua Potable	Profesional Especializado I	
	Elaboró: Subgerencia de Aguas	Revisó: Gestión Distribución de Agua Potable	Aprobo: Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua	