



Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano  
IRCA mensual  
Red de Distribución

Documento Controlado

Código: GD-R-032

Versión: 02

Fecha de Emisión: 15-09-01

Página: 1/2

Proceso:	<b>GESTION DITRIBUCION</b>	Fecha	AA	MM	DD
			2018	2	28

Día	Red de Distribución						No. Muestras Bacteriológicas analizadas
	Rangos según Resolución 2115 de 2007						
	Coliformes Totales 0 UFC/100 cm3		E. COLI Coliformes Fecal 0 U.F.C/100 mL		Mesófilos Max. 100 U.F.C/100 mL		
	Grupo Coliformes Total U.F.C/100 mL		E. COLI Coliformes Fecal U.F.C/100 mL		Mesófilos U.F.C/100 mL		
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	
1	0	0	0	0	0	12	5
2	0	0	0	0	0	12	5
3	0	0	0	0	0	9	5
4	0	0	0	0	3	15	5
5	0	0	0	0	1	5	5
6	0	0	0	0	0	2	5
7	0	0	0	0	0	0	5
8	0	0	0	0	0	2	5
9	0	0	0	0	0	13	5
10	0	0	0	0	0	51	5
11	0	0	0	0	0	31	5
12	0	0	0	0	0	5	5
13	0	0	0	0	0	6	5
14	0	0	0	0	0	2	5
15	0	0	0	0	0	18	5
16	0	0	0	0	0	12	5
17	0	0	0	0	0	10	5
18	0	0	0	0	1	59	5
19	0	0	0	0	0	5	5
20	0	0	0	0	2	58	5
21	0	0	0	0	0	9	5
22	0	0	0	0	0	3	5
23	0	0	0	0	0	80	5
24	0	1	0	0	3	31	5
25	0	0	0	0	1	32	5
26	0	0	0	0	0	9	5
27	0	0	0	0	0	21	5
28	0	0	0	0	0	8	5
<b>TOTAL</b>							<b>140</b>

Observaciones: Se promedian 5 muestras tomadas por día, el día Cumpliendo así con lo establecido en la Resolución 2115 de 2007

		(%) Valor del IRCA	<b>0,47</b>
Firma			
Nombre	<b>Aura Yolima Montero Tobon</b>	<b>Luz Elena Patiño Alzate</b>	<b>Luis Ancizar Arango Vallejo</b>
Cargo	Profesional Universitario II	Gestor Distribución	Profesional Especializado I
	Elaboró: Subgerencia de Aguas	Revisó: Gestión Distribución	Aprobo: Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua