	Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano IRCA mensual Red de Distribución	Documento Controlado
		Código: GDAP-R-032
		Versión: 03
		Fecha de Emisión: 19-08-01
		Página: 1/2

Proceso:	GESTION DITRIBUCION DE AGUA POTABLE	Fecha:	AA	MM	DD
			2020	5	31




Día	Red de Distribución						No. Muestras Bacteriológicas analizadas
	Rangos según Resolución 2115 de 2007						
	Coliformes Totales <1 NMP/100 cm ³		E. COLI Coliformes Fecal <1 NMP/100 cm ³		Mesófilos Max. 100 U.F.C/100 mL		
	Coli Total NMP/100 mL		Coli Fecal NMP/100 mL		Mesófilos U.F.C/100 mL		
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	
1	0	0	0	0	0	60	5
2	0	0	0	0	0	51	5
3	0	0	0	0	1	8	5
4	0	0	0	0	1	21	5
5	0	2	0	0	3	34	5
6	0	1	0	0	2	128	5
7	0	0	0	0	0	54	6
8	0	0	0	0	0	10	6
9	0	0	0	0	1	2	5
10	0	0	0	0	0	23	5
11	0	0	0	0	0	4	5
12	0	0	0	0	0	51	5
13	0	0	0	0	0	88	5
14	0	0	0	0	1	61	5
15	0	0	0	0	3	31	5
16	0	0	0	0	1	27	5
17	0	0	0	0	1	5	5
18	0	2	0	0	0	12	5
19	0	0	0	0	4	46	5
20	0	0	0	0	0	12	6
21	0	0	0	0	0	25	5
22	0	0	0	0	0	25	5
23	0	0	0	0	0	1	5
24	0	0	0	0	0	0	5
25	0	0	0	0	0	19	5
26	0	0	0	0	1	10	5
27	0	0	0	0	0	81	5
28	0	0	0	0	0	93	5
29	0	0	0	0	0	10	5
30	0	0	0	0	0	35	5
31	0	0	0	0	0	11	5
TOTAL							158

Observaciones: Se promedian 5 muestras tomadas por día, el día Cumpliendo así con lo establecido en la Resolución 2115 de 2007

*El día 5 de mayo en el punto No. 12 Universidad del Quindío se presentaron valores de Coliformes Totales de 2 NMP se realizó seguimiento el día 7 de mayo arrojando como resultado < 1 NMP.

*El día 6 de mayo en el punto No. 22 Condominio Guayacanes se presentaron valores de Coliformes Totales de 1 NMP se realizó seguimiento el día 8 de mayo arrojando como resultado < 1 NMP.

* El día 18 de Mayo en el punto No. 16 Entrada Tanque Corbones se presentó valores de Coliformes Totales de 2 NMP se realizó seguimiento el día 20 de mayo arrojando como resultado < 1 NMP.

		(%) Valor del IRCA	0,57
Firma			
Nombre	Aura Yolima Montero Tobon	Luz Elena Patiño Alzate	Luis Ancizar Arango Vallejo
Cargo	Profesional Universitario II	Gestor Distribución	Profesional Especializado I
	Elaboró: Subgerencia de Aguas	Revisó: Gestión Distribución	Aprobo: Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua