

		Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano IRCA mensual Red de Distribución			Documento Controlado		
					Código: GDAP-R-032		
					Versión: 03		
					Fecha de Emisión: 19-08-01		
							Pagina: 1/2
Proceso:	GESTION DITRIBUCION DE AGUA POTABLE	Fecha	AA	MM	DD		
			2024	7	31		
Día	Red de Distribución						
	Rangos según Resolución 2115 de 2007						
	Coliformes Totales <1 NMP/100 cm ³		E. COLI Coliformes Fecal <1 NMP/100 cm ³		Mesófilos Max. 100 U.F.C/100 mL		No. Muestras Bacteriológicas analizadas
	Coli Total NMP/100 mL		Coli Fecal NMP/100 mL		Mesófilos U.F.C/100 mL		
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	
1	0	0	0	0	0	5	
2	0	0	0	0	0	5	
3	0	0	0	0	0	5	
4	0	0	0	0	0	5	
5	0	0	0	0	0	5	
6	0	0	0	0	0	5	
7	0	0	0	0	0	5	
8	0	0	0	0	0	5	
9	0	0	0	0	0	5	
10	0	0	0	0	0	5	
11	0	0	0	0	0	5	
12	0	0	0	0	0	5	
13	0	0	0	0	0	5	
14	0	0	0	0	0	5	
15	0	0	0	0	0	5	
16	0	0	0	0	0	5	
17	0	0	0	0	0	5	
18	0	0	0	0	0	5	
19	0	0	0	0	0	5	
20	0	0	0	0	0	5	
21	0	0	0	0	0	5	
22	0	0	0	0	0	5	
23	0	0	0	0	0	5	
24	0	0	0	0	0	5	
25	0	0	0	0	0	5	
26	0	0	0	0	0	5	
27	0	0	0	0	0	5	
28	0	0	0	0	0	5	
29	0	0	0	0	0	5	
30	0	0	0	0	0	5	
31	0	0	0	0	0	5	
TOTAL							155
Observaciones: Para el resultado de los analisis bacteriologicos se toma el <1 como 0, con el fin de calcular el promedio, el cual se hace con 5 muestras tomadas diariamente. Cumpliendo asi con lo establecido en la Resolucion 2115 de 2007							
							(%) Valor del IRCA
							0,46
Firma		<i>Jorge Enrique Vargas Jaramillo</i>					
Nombre	Aura Yolima Montero Tobon	Jorge Enrique Vargas Jaramillo			Luisa Fernanda Lozano Muñoz		
Cargo	Profesional Universitario II	Gestor Distribución de Agua Potable			Profesional Especializado LECA		
	Elaboró: Subgerencia de Aguas	Reviso: Gestión Distribución			Aprobo: Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua		