


		Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano IRCA mensual Red de Distribución			Documento Controlado		
					Código: GDAP-R-032		
					Versión: 03		
					Fecha de Emisión: 19-08-01		
			Pagina: 1/2				
Proceso:	GESTION DITRIBUCION DE AGUA POTABLE		Fecha	AA	MM	DD	
				2024	6	30	
Día	Red de Distribución						
	Rangos según Resolución 2115 de 2007						
	Coliformes Totales <1 NMP/100 cm ³		E. COLI Coliformes Fecal <1 NMP/100 cm ³		Mesófilos Max. 100 U.F.C/100 mL		No. Muestras Bacteriológicas analizadas
	Coli Total NMP/100 mL		Coli Fecal NMP/100 mL		Mesófilos U.F.C/100 mL		
Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo		
1	0	0	0	0	0	5	
2	0	0	0	0	0	5	
3	0	0	0	0	0	5	
4	0	0	0	0	0	5	
5	0	0	0	0	0	5	
6	0	0	0	0	0	5	
7	0	0	0	0	0	5	
8	0	0	0	0	0	5	
9	0	0	0	0	0	5	
10	0	0	0	0	0	5	
11	0	0	0	0	0	5	
12	0	0	0	0	0	5	
13	0	0	0	0	0	5	
14	0	0	0	0	0	5	
15	0	0	0	0	0	5	
16	0	0	0	0	0	5	
17	0	0	0	0	0	5	
18	0	0	0	0	0	5	
19	0	0	0	0	0	5	
20	0	0	0	0	0	5	
21	0	0	0	0	0	5	
22	0	0	0	0	0	5	
23	0	0	0	0	0	5	
24	0	0	0	0	0	5	
25	0	0	0	0	0	5	
26	0	0	0	0	0	5	
27	0	0	0	0	0	5	
28	0	0	0	0	0	5	
29	0	0	0	0	0	5	
30	0	0	0	0	0	5	
31	0	0	0	0	0	0	
TOTAL							149
Observaciones: Para el resultado de los analisis bacteriologicos se toma el <1 como 0, con el fin de calcular el promedio, el cual se hace con 5 muestras tomadas diariamente. Cumpliendo asi con lo establecido en la Resolucion 2115 de 2007							
						(%) Valor del IRCA	0,82
Firma							
Nombre	Aura Yolima Montero Tobon		Jorge Enrique Vargas Jaramillo		Luisa Fernanda Lozano Muñoz		
Cargo	Profesional Universitario II		Gestor Ditrución de Agua Potable		Profesional Especializado LECA		
	Elaboró: Subgerencia de Aguas		Reviso: Gestión Distribución		Aprobo: Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua		