



Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano
IRCA mensual
Red de Distribución

Documento Controlado
Código: LECA-R-007
Versión: 02
Fecha de Emisión: 2012-12-01
Página: 2/2

Proceso:	LABORATORIO ENSAYO CALIDAD DEL AGUA	Fecha:	AA	MM	DD
			2013	01	04

Día	Red de Distribución						No. Muestras Bacteriológicas analizadas
	Grupo Coliformes Total U.F.C./100 mL		E. COLI Coliformes Fecal U.F.C./100 mL		Mesofilos U.F.C./100 mL		
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	
1	0	0	0	0	22	0	6
2	0	0	0	0	6	0	6
3	0	0	0	0	52	1	6
4	0	0	0	0	3	1	6
5	0	0	0	0	37	0	6
6	0	0	0	0	3	0	6
7	0	0	0	0	8	0	6
8	0	0	0	0	9	0	6
9	0	0	0	0	4	0	6
10	0	0	0	0	3	0	6
11	0	0	0	0	3	0	6
12	0	0	0	0	6	2	6
13	0	0	0	0	38	1	6
14	0	0	0	0	51	0	6
15	0	0	0	0	11	0	6
16	0	0	0	0	90	0	6
17	0	0	0	0	8	0	6
18	0	0	0	0	4	0	6
19	0	0	0	0	17	0	6
20	0	0	0	0	5	0	6
21	0	0	0	0	5	0	6
22	0	0	0	0	2	0	6
23	0	0	0	0	2	0	6
24	0	0	0	0	3	0	6
25	0	0	0	0	1	0	6
26	0	0	0	0	1	0	6
27	0	0	0	0	3	1	6
28	0	0	0	0	14	0	6
29	0	0	0	0	8	1	6
30	0	0	0	0	3	0	6
31	0	0	0	0	25	1	6
TOTAL	0	0	0	0	447	8	186

Observaciones: Para el agua de la red corresponde al promedio de 6 muestras de agua por día, en diferentes puntos de la ciudad de Armenia, Quindío, Colombia.

Firma				(%) Valor de IRCA	0,03
Nombre	LUIS ANCZAR ARANGO VALLEJO	LUZ BLEDA TATIÑO	LUZ BLEDA TATIÑO		
Cargo	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	GESTOR	GESTOR		
	Elaboro: Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua	Reviso: Gestión de Captación y Tratamiento	Reviso: Gestión de Distribución		

Firma		
Nombre		
Cargo	Reviso: Profesional Especializado I (Aseguramiento de la calidad)	Va.Bo. Subgerente Técnico